

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00662.22



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKS Bệnh tật Tỉnh BRVT
Ngày lấy mẫu : 16/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 16/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	16/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	16/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,09	6,0 – 8,5	18/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,44	≤ 2 NTU	18/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	16/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	16/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	16/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00661.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, P.Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 16/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 16/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	16/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	16/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,14	6,0 – 8,5	18/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	18/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	16/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	16/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	16/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00479.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT
Ngày lấy mẫu : 04/4/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 04/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	04/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	04/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,25	6,0 – 8,5	05/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,51	≤ 2 NTU	05/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	04/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	04/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00478.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - B06, Võ Thị Sáu, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 04/4/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 04/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	04/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	04/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,78	6,0 – 8,5	05/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	05/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	04/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	04/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2022
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00338.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKS Bệnh tật tỉnh BRVT
Ngày lấy mẫu : 01/03/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/03/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	01/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	01/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,33	6,0 – 8,5	01/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	01/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	01/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	01/03/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có cả chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00337.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đình Tâm - 312 đường Hùng Vương, Tp.Bà Rịa, Tỉnh BRVT
Ngày lấy mẫu : 01/03/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/03/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	01/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	01/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,40	6,0 – 8,5	01/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,57	≤ 2 NTU	01/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	01/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	01/03/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00180.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TT Kiểm soát bệnh tật
Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	14/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	14/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,96	6,0 – 8,5	14/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,45	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	14/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	14/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00179.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306, Võ Thị Sáu, Long Tâm
Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	14/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	14/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,03	6,0 – 8,5	14/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	14/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	14/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00048.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKS Bệnh tật
Ngày lấy mẫu : 11/01/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	11/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	11/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,17	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,45	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	11/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	11/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	11/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022



Nguyễn Văn Lên

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00047.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306, Võ Thị Sáu, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa, BRVT
Ngày lấy mẫu : 11/01/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	11/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	11/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,23	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,37	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	11/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	11/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	11/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022


Nguyễn Liêm Hiếu



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lên