

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00682.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT (CS1)
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,61	6,0 - 8,5	10/06/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,34	≤ 2 NTU	10/06/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

ki GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00684.25


Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Cường - 175 Nguyễn Văn Hưởng, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,58	6,0 - 8,5	10/06/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,28	≤ 2 NTU	10/06/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00683.25


Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thị Thu - 321 Hùng Vương, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,31	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,56	6,0 - 8,5	10/06/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	10/06/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

W. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00518.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CS1)
Ngày lấy mẫu : 9/5/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,57	6,0 - 8,5	09/05/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	09/05/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00520.25


Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Dương Đức Tuấn - 175 Nguyễn Văn Hưởng, Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 9/5/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,65	6,0 - 8,5	09/05/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	09/05/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00519.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 132 Đường Hùng Vương, Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 9/5/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.


KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,31	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,56	6,0 - 8,5	09/05/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,22	≤ 2 NTU	09/05/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00379.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trung tâm KSBT (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 4/4/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 04/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h05.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	04/04/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	04/04/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,56	6,0 - 8,5	04/04/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	04/04/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	04/04/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,26	≤ 2 NTU	04/04/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00381.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Hà Thị Phương - 131 Lưu Hữu Phước, P.Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 4/4/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 04/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h05.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	04/04/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	04/04/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,56	6,0 - 8,5	04/04/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	04/04/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	04/04/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	04/04/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00380.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, P.Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 4/4/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 04/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h05.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	04/04/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	04/04/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,51	6,0 - 8,5	04/04/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	04/04/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	04/04/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,42	≤ 2 NTU	04/04/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00236.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trung tâm KSBT (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,45	(0,2 - 1,0) mg/L	05/03/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/03/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/03/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,48	6,0 - 8,5	06/03/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/03/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/03/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,55	≤ 2 NTU	06/03/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00238.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Hà Thu Phương - 131 đường Lưu Hữu Phước, P.Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	05/03/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/03/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/03/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,29	6,0 - 8,5	06/03/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/03/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/03/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,56	≤ 2 NTU	06/03/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CBHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00237.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Dương Đức Tuân - 173 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	05/03/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/03/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/03/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,34	6,0 - 8,5	06/03/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/03/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/03/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,55	≤ 2 NTU	06/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00131.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CS1)
Ngày lấy mẫu : 14/2/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,36	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/02/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/02/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,45	6,0 - 8,5	14/02/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/02/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/02/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,32	≤ 2 NTU	14/02/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 02 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00133.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 213 Hùng Vương, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, BRVT
Ngày lấy mẫu : 14/2/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/02/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/02/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,21	6,0 - 8,5	14/02/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/02/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/02/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	14/02/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00132.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, BRVT
Ngày lấy mẫu : 14/2/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/02/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/02/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,29	6,0 - 8,5	14/02/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/02/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/02/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,34	≤ 2 NTU	14/02/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00039.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TTKS Bệnh tật tỉnh BRVT (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	13/01/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/01/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/01/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,70	6,0 - 8,5	13/01/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	13/01/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	13/01/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,54	≤ 2 NTU	13/01/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00038.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	13/01/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/01/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/01/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,74	6,0 - 8,5	13/01/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	13/01/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	13/01/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,63	≤ 2 NTU	13/01/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Viết Điện