

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00883.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Long Điền - xã Long Hải, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,42	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 – 1,0) mg/L	23/07/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	23/07/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	23/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC



HÀ VĂN THANH

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu:00884.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Ấp Phước Thái, xã Long Hải, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,42	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 – 1,0) mg/L	23/07/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	23/07/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	23/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00680.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,42	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,74	6,0 - 8,5	10/06/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	10/06/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Ư. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00681.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Minh - Ấp Phước Thái, Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.


KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,36	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,70	6,0 - 8,5	10/06/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	10/06/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00552.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.


KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	15/05/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/05/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/05/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,76	6,0 - 8,5	16/05/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/05/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/05/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,37	≤ 2 NTU	16/05/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00553.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Tuấn - Ấp Phước Thái, Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	15/05/2025
2	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/05/2025
3	E.Coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/05/2025
4	pH	TCVN 6492 : 2011	7,72	6,0 - 8,5	16/05/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/05/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/05/2025
7	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	16/05/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00406.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,46	(0,2 - 1,0) mg/L	09/04/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	09/04/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	09/04/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,45	6,0 - 8,5	10/04/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/04/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/04/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	10/04/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00405.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Bình - Ấp Phước Thái, Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,35	(0,2 - 1,0) mg/L	09/04/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	09/04/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	09/04/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,43	6,0 - 8,5	10/04/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/04/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/04/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,18	≤ 2 NTU	10/04/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00234.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,45	(0,2 - 1,0) mg/L	05/03/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/03/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/03/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,44	6,0 - 8,5	06/03/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/03/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/03/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,56	≤ 2 NTU	06/03/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang


GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00235.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Minh - ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	05/03/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/03/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/03/2026
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,49	6,0 - 8,5	06/03/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/03/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/03/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,57	≤ 2 NTU	06/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00158.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	18/02/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	18/02/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	18/02/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,78	6,0 - 8,5	18/02/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	18/02/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	18/02/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	18/02/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025
Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN –CĐHA –TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Kí, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00159.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Cường - Ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	18/02/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	18/02/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	18/02/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,45	6,0 - 8,5	18/02/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	18/02/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	18/02/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,53	≤ 2 NTU	18/02/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00062.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Long Điền
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	14/01/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	14/01/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	14/01/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,61	6,0 - 8,5	14/01/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/01/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/01/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,61	≤ 2 NTU	14/01/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00063.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thu Hà - Ấp Phước Thái, Phước Tỉnh, Long Đất
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	14/01/2025
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	14/01/2025
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	14/01/2025
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,59	6,0 - 8,5	14/01/2025
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/01/2025
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/01/2025
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,65	≤ 2 NTU	14/01/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện