

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
*Mã số mẫu: 00917.25*

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngã Giao - xã Kim Long, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,32        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,16        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,56        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN**

  
**Trần Thị Hương Giang**

**K. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00919.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Tuấn - 256 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,44        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,21        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,32        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN**

  
Trần Thị Hương Giang

**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00918.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Quốc Bình - TTTM Kim Long, xã Kim Long, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,43        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,15        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,40        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN**

**KT. GIÁM ĐỐC**

  
Trần Thị Hương Giang



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00822.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 6,64        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,26        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,62        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

K. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00823.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Bùi Văn Nam - 320 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP. HCM  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,42        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,18        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,31        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00824.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Ấp Thành Long, xã Kim Long, TP. HCM  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,52        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,18        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,43        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
*Mã số mẫu: 00641.25*

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.


**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,54         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,71         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,13         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00642.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Nam - Thôn Lạc Long, Xã Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4          | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,70         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,15         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00640.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 406, đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.


**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,66         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,16         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00510.25

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,61        | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,66        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,27        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

*Trần Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



**Hà Văn Thanh**



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00512.25**

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 432 Hùng Vương, Ngã Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,32        | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,75        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,20        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00511.25**

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Anh Tuấn - Trung tâm Thương mại Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,74        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

*Trần Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

ƯU, GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Hà Văn Thanh*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM  
Mã số mẫu: 00375.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,54        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,60        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CDHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00376.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trạm y tế Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,34        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,63        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM  
Mã số mẫu: 00374.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Hoàng Hưng - 406 Đường Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,32        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,53        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,28        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00208.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,65        | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,08        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,16        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CBHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
*Mã số mẫu: 00209.25*

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Ấp Thành Long, Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,40        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,21        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
*Trần Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

W. GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00210.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 342 Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35        | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,32        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,17        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

Ư. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00178.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,6          | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,25         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,50         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
**Trần Thị Hương Giang**

Bà Rịa, ngày 04 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00180.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Quang Hưng - 433 đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,33         | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,46         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,44         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00179.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Đức Tuấn - TT Thương Mại Kim Long, xã Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,41         | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,39         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,43         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 04 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00043.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Ngã Giao  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,63        | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,64        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,33        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Viết Điện



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00041.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Tuấn - 340 đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35        | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,62        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,36        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025



Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00042.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Long - TT Thương Mại Kim Long, huyện Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,65        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,25        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Việt Điện