



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000343 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI TIỆM ĐIỆN HOÀNG SƠN - 433, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, XÃ
NGAI GIAO, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC MÁY)
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500ML/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 14/04/2026
Thời gian xét nghiệm : 14/04/2026 - 21/04/2026


| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,52 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,27 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT,HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ = 0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,36 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000344 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY CẤP NƯỚC NGÃI GIAO - XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC MÁY)
Lượng mẫu : 1,5-LÍT (500ML/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 14/04/2026
Thời gian xét nghiệm : 14/04/2026 - 21/04/2026


| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,58 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,19 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ = 0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,56 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1 : Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000345 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN KHÁNH TOÀN - TTTM KIM LONG, XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC MÁY)
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500ML/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 14/04/2026
Thời gian xét nghiệm : 14/04/2026 - 21/04/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,63 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,17 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ = 0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,40 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000222 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY NƯỚC NGÃI GIAO - XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 02 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/03/2026 - 09/03/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,81 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,18 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 0,87 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,53 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: **000223** /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **03** năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN HỮU TRƯỜNG - TT THƯƠNG MẠI KIM LONG, XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NUỐC MÁY**
Lượng mẫu : 02 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/03/2026 - 09/03/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,68 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,27 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 0,87 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,40 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: **000224** /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ ĐẶNG VĂN BÌNH - 312 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, XÃ NGÃI GIAO, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 02 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/03/2026 - 09/03/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,65 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,23 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 0,87 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,32 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000154 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY NƯỚC NGÃ GIAO - XÃ KIM LONG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/02/2026 - 12/02/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,53 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,23 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ=0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref .Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,56 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000153 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ HỒ ĐỨC LONG - TT THƯƠNG MẠI KIM LONG, XÃ KIM LONG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/02/2026 - 12/02/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,55 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,21 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 0,89 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref .Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,40 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000155 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG - 264, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, XÃ
NGÃI GIAO, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026
Thời gian xét nghiệm : 03/02/2026 - 12/02/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,60 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,21 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 1,37 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref .Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,36 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000064 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY NƯỚC NGÃI GIAO - XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1.5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 21/01/2026
Thời gian xét nghiệm : 21/01/2026 - 28/01/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,57 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,15 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ=0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref.Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,56 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./- *Amlee*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Amlee

Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000065 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ HOÀNG PHƯƠNG - 210 HÙNG VƯƠNG, XÃ NGÃI GIAO, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1.5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 21/01/2026
Thời gian xét nghiệm : 21/01/2026 - 28/01/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,58 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,16 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | < 0,8 (LOQ=0,8) |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref.Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,42 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- LOQ: Giới hạn định lượng.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC. / *[Handwritten signature]*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

[Handwritten signature]

Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000066 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ LÊ BÌNH - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI KIM LONG, XÃ KIM LONG, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1.5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 21/01/2026
Thời gian xét nghiệm : 21/01/2026 - 28/01/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,59 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,14 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 1,04 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | Ref.Method 10023 - Hach | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,04) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,45 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ **Ghi chú:**

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện