



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00867.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 16/06/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 16/06/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	16/06/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	16/06/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,12	6,0 – 8,5	16/06/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,53	≤ 2 NTU	16/06/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	16/06/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	16/06/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	16/06/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00664.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 16/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 16/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	16/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	16/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,55	6,0 – 8,5	18/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,48	≤ 2 NTU	18/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	16/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	16/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	16/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00480.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 04/4/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 04/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	04/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	04/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,23	6,0 – 8,5	05/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	05/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	04/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	04/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	04/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00340.22



Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 01/03/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/03/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	01/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	01/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,29	6,0 – 8,5	01/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,18	≤ 2 NTU	01/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	01/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	01/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	01/03/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00181.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	14/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	14/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 – 8,5	14/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,62	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	14/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	14/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	14/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00050.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Sông Dinh
Ngày lấy mẫu : 11/01/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	11/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	11/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,21	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,52	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	11/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	11/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	11/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN



Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên