



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00824.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN cấp nước Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 13/06/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 13/06/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/06/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/06/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,62	6,0 – 8,5	14/06/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	14/06/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	13/06/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	13/06/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	13/06/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00823.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nguyễn Cảnh Tú - Ấp Thạnh Sơn, Phước Bửu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 13/06/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 13/06/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/06/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/06/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,74	6,0 – 8,5	14/06/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	1,00	≤ 2 NTU	14/06/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	13/06/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	13/06/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	13/06/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 06 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00822.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Toàn - Gắn Trạm Y tế xã Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 13/06/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 13/06/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/06/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/06/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,96	6,0 – 8,5	14/06/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,57	≤ 2 NTU	14/06/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	13/06/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	13/06/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	13/06/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 06 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00710.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 18/05/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	18/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	18/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,38	6,0 – 8,5	19/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,21	≤ 2 NTU	19/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	18/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	18/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	18/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00712.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Trần Văn Nam - Gắn Trạm Y tế Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 18/05/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	18/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	18/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,53	6,0 – 8,5	19/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,22	≤ 2 NTU	19/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	18/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	18/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	18/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00711.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hùng - KP. Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 18/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	18/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	18/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,62	6,0 – 8,5	19/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	19/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	18/05/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	18/05/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	18/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00508.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 06/4/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	06/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	06/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,87	6,0 – 8,5	06/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,74	≤ 2 NTU	06/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	06/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	06/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	06/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00507.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thị Thanh - Chợ Bà Tô, TT Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 06/4/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	06/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	06/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,17	6,0 – 8,5	06/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,76	≤ 2 NTU	06/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	06/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	06/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00506.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - gần Trạm y tế Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 06/4/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/4/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	06/04/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	06/04/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,99	6,0 – 8,5	06/04/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,68	≤ 2 NTU	06/04/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/04/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	06/04/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	06/04/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00370.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : số 14 Đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 03/3/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 03/3/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	03/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	03/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,75	6,0 – 8,5	03/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,32	≤ 2 NTU	03/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	03/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	02/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	02/03/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00371.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : số 14 Đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Mai Văn Một - QL55, TT Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 03/3/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 03/3/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	03/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	03/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,52	6,0 – 8,5	03/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	03/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	03/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	02/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	02/03/2022

Onu

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00372.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : số 14 Đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Trần Văn Nam - gần Trạm Y tế Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 03/3/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 03/3/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	03/03/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	03/03/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,45	6,0 – 8,5	03/03/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	03/03/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	03/03/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	02/03/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	02/03/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00169.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Tuyền
Địa điểm lấy mẫu : Tại Chi nhánh Cấp nước Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/02/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,44	6,0 – 8,5	11/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	11/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	10/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00171.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Tuyền
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Trần Phước Xuân - Ấp Thạnh Sơn, xã Phước Tân, H. Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/02/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,54	6,0 – 8,5	11/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,13	≤ 2 NTU	11/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00170.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Tuyền
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nguyễn Hà Anh - TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/02/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/02/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/02/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,50	6,0 – 8,5	11/02/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	11/02/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/02/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/02/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00032.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 , đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - gần UBND Xã Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/01/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,51	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00031.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 , đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình – 240, QL55, TT Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 10/01/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,42	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00030.22

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 , đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/01/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/01/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/01/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/01/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,99	6,0 – 8,5	12/01/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,31	≤ 2 NTU	12/01/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	10/01/2022
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	10/01/2022
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	10/01/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên