SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 001467 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI MẠNG LONG ĐIỀN - HD CHỢ PHƯỚC TỈNH, T28/6, ẤP TÂN PHƯỚC, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/ CHAI)
Ngày nhận mẫu : 16/10/2026
Thời gian xét nghiệm : 16/10/2026 - 22/10/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,38
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,31

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	< 0,0005 (LOQ = 0,0005)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	0,96
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do(*)	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,43

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***
- *(*): Chỉ tiêu đo tại hiện trường bởi Khoa Sức khỏe cộng đồng - Môi trường - Bệnh nghề nghiệp*
- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 001466 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/ CHAI)
Ngày nhận mẫu : 16/10/2026
Thời gian xét nghiệm : 16/10/2026 - 22/10/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,42
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,25

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do(*)	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0.2 – 1,0	0,62

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *(*): Chỉ tiêu đo tại hiện trường bởi Khoa Sức khỏe cộng đồng - Môi trường - Bệnh nghề nghiệp*
- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 001153 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/ CHAI)
Ngày nhận mẫu : 10/9/2026
Thời gian xét nghiệm : 10/9/2026 - 16/9/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,58
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,31

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,65
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,46

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 001154 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI MẠNG LONG ĐIỀN - HD 100 MẠC THANH ĐẠM, XÃ LONG HẢI
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/ CHAI)
Ngày nhận mẫu : 10/9/2026
Thời gian xét nghiệm : 10/9/2026 - 16/9/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,57
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,31

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	0,92
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,26

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000914 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ DÂN PHÚC LIÊN - KHU Ô CẤP LONG ĐIỀN , ĐƯỜNG TL44
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 11/8/2026
Thời gian xét nghiệm : 11/8/2026 - 12/8/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,28
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,17

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,15
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,20

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000913 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 11/8/2026
Thời gian xét nghiệm : 11/8/2026 - 12/8/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,37
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,16

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,18
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,30

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000825 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI QUẦY THUỐC BÍCH CÚC - TỔ 11, ẤP PHƯỚC HƯNG, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 21/7/2026
Thời gian xét nghiệm : 21/7/2026 - 24/7/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,50
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,29

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,2

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcdc.vn *Điện thoại: 0909 408 895*
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 300826 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 21/7/2026
Thời gian xét nghiệm : 21/7/2026 - 22/7/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/ 100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,52
6.	Độ đục	TCVN 12402-1: 2020	NTU	2	0,31

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,35

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***
- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa

Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Viết Điện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000600 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XN CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI, TP. HCM
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 3/6/2026
Thời gian xét nghiệm : 3/6/2026 - 9/6/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,61
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,28
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,40

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000601 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI MẠNG LONG ĐIỀN - HD POTO THIỆP CƯỚI ĐÌNH VŨ, ĐƯỜNG DI 994, PHƯỚC LÂM, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT
Ngày nhận mẫu : 3/6/2026
Thời gian xét nghiệm : 3/6/2026 - 9/6/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,58
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,30
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,70
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,32

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000459 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XN CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - 170 VÕ THỊ SÁU, XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 05/05/2026
Thời gian xét nghiệm : 05/05/2026 - 11/05/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,13
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,23
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,46

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ ***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000460 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ QUẦY THUỐC CHÂU LONG - ẤP HẢI SƠN, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 05/05/2026
Thời gian xét nghiệm : 05/05/2026 - 11/05/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,26
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,27
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,32

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn
HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000356 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN VĂN BÌNH - ẤP PHƯỚC THÁI, XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2026
Thời gian xét nghiệm : 15/04/2026 - 21/04/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,43
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,24
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,05
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,43

Scanned with CamScanner

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

Scanned with CamScanner

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn
HCDC

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000355 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XN CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2026
Thời gian xét nghiệm : 15/04/2026 - 21/04/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,39
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,22
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	0,89
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,56

Scanned with CamScanner

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

Scanned with CamScanner

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000229 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XN CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 04/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 04/03/2026 - 11/03/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,24
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,38
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	0,87
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,46

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ ***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000230 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN ĐỨC LONG - ẤP PHƯỚC THÁI, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 04/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 04/03/2026 - 11/03/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,14
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,39
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ=0,8)
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,34

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ ***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *LOQ: Giới hạn định lượng.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000161 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XN CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 05/02/2026
Thời gian xét nghiệm : 05/02/2026 - 13/02/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,74
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,21
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	0,89
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,54

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ ***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000162 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ ĐẶNG VĂN BÌNH - ẤP PHƯỚC THÁI, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 05/02/2026
Thời gian xét nghiệm : 05/02/2026 - 13/02/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,41
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,28
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,21
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	TCVN 5988:1995	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,12)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,32

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖ ***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000079 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN - XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1.5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 23/01/2026
Thời gian xét nghiệm : 23/01/2026 -30/01/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,70
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,18
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,20
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	Ref .Method 10023 - Hach	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,04)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,52

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 408 895
E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn
Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển

Số: 000080 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ khách hàng : SỐ 14, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TAM THẮNG, TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm lấy mẫu : TẠI HỘ NGUYỄN VĂN LONG - ẤP PHƯỚC THÁI, XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Lượng mẫu : 1.5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 23/01/2026
Thời gian xét nghiệm : 23/01/2026 -30/01/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	*Coliform* tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	*Escherichia coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,56
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,22
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	1,04
9.	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	Ref .Method 10023 - Hach	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,04)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,36

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

❖***Ghi chú:***

- *<1: Được xem như "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu xét nghiệm.*
- *LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.*
- *(-) là không có đơn vị tính.*
- *Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.*
- *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*
- *Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC./.*

KHOA XÉT NGHIỆM	**KT.GIÁM ĐỐC**
Phó Trưởng khoa	**PHÓ GIÁM ĐỐC**
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Thị Hương Giang	**Nguyễn Viết Điện**